

**TREPOVI CERTIFICA** que, **CERTIFY that**, **CERTIFIE** que:

Los equipos suministrados por TREPOVI para el tratamiento de aguas residuales están diseñados y conformes a las características siguientes de rendimiento medio:

The equipment supplied by TREPOVI for sewage water treatment are designed and are conform to the following average performance features:

Les équipements fourni par TREPOVI pour le traitement des eaux usées sont désignés et conformes à les caractéristiques suivants de rendement moyenne:

Parámetros Parameters Paramètres	DBO <sub>5</sub> BOD <sub>5</sub>	DCO COD	MES	N
Oxidacion con decantador Oxydation with settler Oxydation avec décanteur	≅ 25 mg/l O <sub>2</sub> (90%)	≅ 125 mg/l O <sub>2</sub> (75%)	≅ 35 mg/l (90%)	--
Oxidación con desnitrificación y decantador Oxydation with denitrification and settler Oxydation avec dénitrification et décanteur	≅ 25 mg/l O <sub>2</sub> (90%)	≅ 125 mg/l O <sub>2</sub> (75%)	≅ 35 mg/l (90%)	75%
SBR depuradoras SBR sewage treatment stations SBR stations d'épuration	≅ 25 mg/l O <sub>2</sub> (90%)	≅ 125 mg/l O <sub>2</sub> (75%)	≅ 35 mg/l (90%)	--

Normas de calidad de vertido cumplidas, con calidades incluso superiores.

Discharge quality standards met with even higher grades.

Normes de qualité de décharge rencontré, avec des qualités encore plus élevées.




Directiva Europea **European Directive** Directive Européene  
 España **Spain** Espagne  
 Francia **France**

**91/271/CEE**  
 Real Decreto **1620/2007**  
**NF EN 12255-6 CE**

Tomando como bases de cálculo aguas residuales calificadas de tipo doméstico, con los parámetros siguientes :

Taking as a basis of calculation qualified wastewater domestic type, with the following parameters :

En prenant comme base de calcul les eaux usées assimilables à domestiques , avec les paramètres

Caudal Flow Débit	200 l. /  . 24h.
DBO <sub>5</sub> BOD <sub>5</sub>	60 g. /  . 24h.
MES	90 g. /  . 24h.

Conforme,

TREPOVI,S.L.